



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Räddningstjänsten Sala-Heby

1 (3)
2018-02-08

ANMÄLAN

Anmälan om tillfällig övernattnig i skolor eller andra lokaler

ANMÄLAN SKA VARA RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILLHANDA SENAST FEM DAGAR INNAN FÖRLÄGGNING

Skola/Lokal	
Adress	
Förening eller motsvarande	
Kontaktperson/ansvarig	Telefon
e-postadress kontaktperson/ansvarig	
Antal övernattande personer	Därav vuxna
Övernattning från och med	Övernattning till och med
Jag har läst igenom Regler för tillfälliga övernattningar	
.....
Underskrift kontaktperson/ansvarig	Datum

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ANTECKNINGAR

Mottaget av:



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Räddningstjänsten Sala-Heby

Regler för tillfälliga övernattningar

1. BRANDCELLSINDELNING

Varje rum eller sammanhängande grupp av rum som används som förläggning skall vara egen brandcell. Glas i vägg mot utrymningsväg accepteras inte. Korridor som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar, skall vara egen brandcell med krav enligt Boverkets byggnadsregler (BBR). Trapphus skall vara egna brandceller med krav enligt BBR.

2. UTRYMNING

Lokal där förläggning sker skall ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar.

a. Utrymningslarm

Varje objekt som skall nyttjas enligt ovan skall vara försett med utrymningslarm kopplat till rökdetektorer. Larmet skall minst finnas i de lokaler som utnyttjas, i korridor samt i trapphus. Detektorernas täckning skall följa reglerna i SBF 110:5.

Saknas utrymningslarm kan i mindre förläggningar sammankopplade brandvarnare uppsättas i varje rum och korridor som nyttjas, samt i trapphus. Med mindre förläggning avses högst 3 personer per rum.

b. Låsning av utrymningsvägar

Samliga utrymningsdörrar skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

c. Personantal

Antal personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvyta och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 kvadratmeter per person, vilket tillåter cirka 20 personer per klassrum (med sängar 4 kvadratmeter per person). I större lokaler t ex gymnastiksal bör enheter om cirka 20 personer sektioneras med gångar på 5 meter. Dessa gångar skall mynna vid utrymningsdörrarna. I de lokaler där ett maximalt personantal är fastlagt får detta ej överstigas.

d. Vägledande markering

Skyltar med vägledande markering skall finnas i erforderlig omfattning. Skyltarna skall vara belysta eller genomlysta och försedda med nödströmsförsörjning för minst 60 minuter.



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Räddningstjänsten Sala-Heby

3. BRANDFARLIG VARA

Brandfarlig vara får ej hanteras eller förvaras i lokalerna.

4. SLÄCKREDSKAP

Släckredskap av lämplig typ skall finnas tillgängligt och väl markerat inom högst 25 meters gångavstånd. Släckredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost med formstyv slang eller handbrandsläckare. Veckad vävslang accepteras ej.

5. ELINSTALLATIONER

Alla elinstallationer skall vara utförda av fackman. Provisoriska installationer accepteras ej. Lokaler där starkströmsanläggningar finns får ej användas som förläggning.

6. ÖVRIGA ORDNINGSGREGLER

- Rökförbud skall upprätthållas i lokalerna.
- Bänkar, bord och stolar får ej placeras i korridorer eller trapphus utan uppställning skall göras i outnyttjade läsbara utrymmen.
- Matlagning, kaffekokning och liknande får endast ske i därtill avsedda lokaler (kök, skolmatsal).

7. INFORMATION

Uthyraren av lokalen är skyldig att informera nyttjaren om de regler som står skrivna ovan i denna text och som gäller vid nyttjandet av byggnaden.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY
Risk- och olycksförebyggande avdelningen