



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

2026-10-01

Tillfällig övernattning

Blankett för information till räddningstjänsten.

Innan du fyller i den här blanketten måste du försäkra dig om att alla krav är uppfyllda enligt det som gäller för tillfällig övernattning, se sidorna 2-5 i detta dokument.

Tillfällig övernattning

Plats			
Gatuadress			
Övernattning avser datum	Fr o m	To m	Antal nätter
Antal personer som övernattar	Antal	Därav vuxna	
Logiansvarig			Telefon

Kraven är uppfyllda enligt de regler som gäller för tillfällig övernattning

Datum	
Ansvarig uthyrare	Namnförtydligande

Frågor

Kontakta räddningstjänsten Sala-Heby, telefon 0224-74 70 00.

Skicka in

Skicka blanketten till raddningstjansten@sala.se senast två veckor innan övernattningen ska ske.

SALA KOMMUN
Räddningstjänsten Sala-Heby
Väsbygatan 1
733 38 Sala

Besöksadress: Väsbygatan 1, Sala
Växel: 0224-74 70 00
www.sala.se

E-post
raddningstjansten@sala.se



2026-10-01

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Riktlinjer för tillfälliga övernattningar

Ibland används skolor, bygdegårdar och idrottshallar för tillfällig övernattning i samband med till exempel idrottsevenemang. Eftersom lokalernas brandskydd är anpassat för den vardagliga verksamheten kan det behöva kompletteras innan någon sover där.

Både den som äger eller hyr ut lokalen och den som arrangerar övernattningen har ett gemensamt ansvar för att brandskyddet uppfyller de krav som finns. Om du planerar en tillfällig övernattning i en lokal som inte är avsedd för detta ska du därför i god tid informera räddningstjänsten.

Den här informationen är till för att ge dig vägledning och goda råd om hur ni praktiskt kan uppnå det skäliga brandskydd som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver, så att arrangemanget blir tryggt och säkert för alla inblandade.

Ansvar

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har både fastighetsägaren och den som använder lokalen ett gemensamt ansvar för att brandskyddet håller en skälig nivå. Det är därför viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och gärna skriftligt avtalad.

Uthyraren ansvarar för att själva lokalen uppfyller grundläggande krav på brand- och personsäkerhet, medan ni som arrangerar övernattningen ansvarar för att gällande regler och rutiner följs. Självklart har även de som ska sova i lokalen ett ansvar att följa de säkerhetsanvisningar som finns.

Ansvarig kontaktperson

Det behöver alltid utses en ansvarig kontaktperson för övernattningen. Den personen ska finnas på plats i lokalen under hela natten och se till att säkerhetsrutinerna följs.

Informera räddningstjänsten

Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten genom att skicka in blanketten senast 14 dagar innan övernattningen ska ske.

Byggnadens tekniska brandskydd

Utrymning

Övernattning får endast ske i lokaler belägna i markplan. Utrymning får inte ske från källarplan eller från lokaler ovan mark. Utrymningsvägarna ska alltid vara helt oberoende av varandra, vilket innebär att samma brand inte får kunna blockera båda vägarna.



2026-10-01

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

För utrymningsvägarna gäller dessutom följande:

- Alla utrymningsvägar ska vara lätta att öppna utan nyckel, kort, kod eller annat hjälpmedel och får inte vara blockerade.
- Den fria gångvägen fram till utgången ska vara minst 90 centimeter bred, och dörrar i utrymningsvägen ska vara minst 80 centimeter breda.
- Om högst 30 personer övernattar är det tillåtet att använda ett fönster som leder direkt ut i det fria som den ena utrymningsvägen. Då ställs då följande krav:
 - Samtliga personer som övernattar i lokalen ska självständigt kunna använda fönstret som utrymningsväg.
 - Invändigt får avståndet mellan golv och fönster vara högst 1,2 meter, och utvändigt får avståndet till marken vara högst 2 meter från fönstrets underkant.
 - Det fria måttet när fönstret är öppet ska vara minst 50 centimeter brett och 60 centimeter högt, och summan av bredd och höjd måste vara minst 1,5 meter.
 - Fönstret ska vara lätt att öppna utan tidigare kunskap och får inte vara försett med haspar eller andra låsanordningar.

Tidig upptäckt av brand

I lokaler som används för övernattning ska det alltid finnas ett automatiskt utrymningslarm. Larmet ska följa Brandskyddsföreningens regler för brandlarm SBF 110:8 samt uppfylla följande krav:

- Larmet ska kunna aktiveras både automatiskt via rökdetektor och manuellt med larmknappar.
- Rökdetektorerna ska minst övervaka de lokaler som ska användas för övernattning, utrymningsvägarna från de lokalerna samt andra lokaler som ligger inom samma brandcell.
- Rökdetektorerna ska minst övervaka de lokaler som ska användas för övernattning, utrymningsvägarna från de lokalerna samt andra lokaler som ligger inom samma brandcell.

Undantag

Om det övernattar högst 9 personer på bottenvåningen och det finns en direkt utgång till det

fria, räcker det med sammankopplade brandvarnare som utrymningslarm. Brandvarnare ska då placeras i både övernattningslokalen och angränsande utrymmen, och de måste vara sammankopplade så att alla larmar direkt om en av dem reagerar.

Belysning och skyltar

Utrymningsvägar och vägar dit ska vara märkta med belysta eller genomlysta skyltar som



2026-10-01

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2020:1). Skyltarna ska placeras så att de är tydligt synliga hela sträckan fram till utgången.

För att skyltarna ska fungera vid ett strömbrott ska de vara försedda med nödströmsförsörjning för minst 60 minuters drift. Vid dörrar och fönster som leder direkt ut i det fria godkänns i stället efterlysande skyltar.


Tänk även på att vägen till utrymningsvägar utanför själva övernattningslokalen ska hållas tänd under natten.

Släckutrustning

I lokaler som används för övernattning ska släckutrustningen placeras lättillgängligt och väl synligt. Avståndet till närmaste släckredskap ska aldrig vara längre än 25 meter.

Antal personer

Hur många personer som får övernatta i en lokal styrs av utrymningsvägarnas bredd och den tillgängliga golvytan. Ett lämpligt riktvärde är tre kvadratmeter per person. I större salar där många samlas för övernattning ska lokalen delas upp med fria utrymningsgångar. Se exempelbild nedan:



Instruktioner för uthyrare av lokal för tillfällig övernattning

Innan uthyrningen genomförs ska följande punkter kontrolleras av lokalens ägare kontrollera att:

- utrymningsskyltarna fungerar som de ska.
- utrymningsvägar är lätt framkomliga och går att öppna utan nycklar, koder eller taggar.
- det finns utrymningsplaner placerade i lokalen där övernattningen sker.



2026-10-01

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

- utrymningslarmet fungerar.
- brandcellsgränser är intakta.

Instruktioner för arrangör av tillfällig övernattning

Den ansvarige kontaktpersonen ska:

- vara myndig.
- övernatta i lokalen
- hela tiden var tillgänglig på telefon. Telefonnummer ska finnas i blanketten som skickas till räddningstjänsten.
- ha en förteckning över de som övernattar i lokalen. Förteckningen ska förvaras på övernattningsstället och medtas i händelse av utrymning.
- informera samtliga övernattande om ordningsregler, utrymningsplan och återsamlingsplats.
- kontrollera att samtliga utrymningsvägar är lätt öppningsbara.
- se till att belysning i utrymningsvägar är tänd på natten.
- se till att sovplatser och annan utrustning inte placeras så att de hindrar eller blockerar utrymningsvägar.
- om brandlarmet löser ut:
 - se till att lokalen börjar utrymmas direkt
 - kontrollera att samtliga har samlats på samlingsplatsen efter utrymningen (kontrollera förteckningen över de som övernattar).
 - möt upp räddningstjänsten och berätta vad som hänt och om någon sakas.
- larma SOS (112) om lokalen saknar brandlarm.

Ordningsregler

Alla som ska sova i lokalen ska känna till dess regler. Informationen ska ges till dem på ett sätt och språk så att alla förstår.

Informationsblad bör sättas upp i lokalen och finnas hos samtliga ledare.

- Det är förbjudet att röka i alla byggnader som används för övernattning.
- Levande ljus eller öppen eld får inte förekomma i byggnaden.
- Man får bara laga mat, koka kaffe och liknande i lokaler som är avsedda för det.
- Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda om de inte stänger automatiskt vid brand.
- Husvagnar, tält och liknande får inte ställas upp närmare än 6 m från byggnaden.
- Man får inte förvara brandfarliga gaser eller vätskor i byggnaden.