



Blankett för information till räddningstjänsten om

Tillfällig övernattnig

Innan du fyller i den här blanketten måste du försäkra dig om att alla krav är uppfyllda enligt de regler som gäller för tillfällig övernattnig. Du hittar reglerna på **sidan 3** i detta dokument.

Tillfällig övernattnig

Plats			
Gatuadress			
Övernattnig avser datum	Fr o m	T o m	Antal nätter
Antal personer som övernattar	Antal	Därav vuxna	
Logiansvarig			Telefon

Kraven är uppfyllda enligt de regler som gäller för tillfällig övernattnig

Datum	
Ansvarig uthyrare	Namnförtydligande

Frågor

Kontakta räddningstjänsten Sala-Heby, telefon 0224-74 70 00.

Skicka in

Skicka blanketten till raddningstjansten@sala.se senast två veckor innan övernattningen ska ske.





Informationsblad gällande tillfällig övernattning i publika lokaler

Bakgrund och syfte

I samband med idrottsevenemang men också vid andra tillfällen förekommer det att skollokaler, idrottsanläggningar och andra typer av lokaler används för tillfällig övernattning. Det innebär att man använder lokalerna för annat ändamål än vad de ursprungligen är utformade för. Därmed kan vissa nödvändiga skyddsåtgärder saknas. Om övernattning ska ske i lokaler som inte är utformade för sovande människor måste brandskyddet först anpassas annars är inte brandskyddet tillräckligt bra.

Den som hyr ut en lokal (fastighetsägaren) har tillsammans med den som hyr lokalen (nyttjanderättshavaren) ett ansvar för att brandskyddet i lokalen är tillräckligt bra för det ändamål som lokalen används för. Om en brand utbryter och människor kommer till skada kan båda parter ställas till ansvar för den skada som har uppstått. Detta informationsblad har tagits fram i syfte att klargöra vilken skyddsnivå som minst ska uppfyllas för att en lokal som ursprungligen inte är avsedd för sovande ska kunna användas för övernattning.

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet. Om det kommer till vår kännedom att man planerar tillfällig övernattning i en lokal som inte är lämplig för ändamålet kan räddningstjänsten utfärda förbud mot att ta berörd lokal i anspråk för tillfällig övernattning.

Brandskyddsnivå

Övernattningslokals placering och användningsätt

Övernatta endast i lokal belägen i markplan, inte i källarplan eller i lokaler ovan markplan. Lokaler som används för förvaring av brandfarliga varor eller andra farliga ämnen får inte användas för övernattning (t.ex. kemisalar eller träslöjdsalar).

Utrymningsvägar

Lokalen ska ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Det innebär att om den ena utrymningsvägen blockeras av brand ska den andra vägen inte påverkas av samma brand. Lokalen ska kunna utrymmas direkt ut i det fria (exempelvis genom ett fönster eller en dörr).

Om den ena utrymningsvägen utgörs av fönster ska fönstrets underkant vara beläget högst 2,0 meter över marken och högst 1,2 meter över golvet. Fönstret ska vara lätt att öppna utan nyckel eller redskap. Minsta måtten ska vara 0,5 meter bredd och 0,6 meter höjd. Summan av bredd och höjd ska minst vara 1,5 meter. Fönstret ska vara sidohängt. Det får inte öppnas kring en horisontell axel.



Vägledande markering

Utrymningsvägar och väg till utrymningsvägar ska vara försedda med vägledande markering i form av belysta eller genomlysta utrymningsskyltar. För fönster i övernattningslokalen accepteras efterlysande skyltar. Skyltarnas ska vara placerade så att de är synliga hela sträckan fram till utrymningsvägen. För att kunna behålla sin funktion under ett strömavbrott ska skyltarna vara försedda med reservkraft.

Belysning i utrymningsväg

Väg till utrymningsväg utanför övernattningslokalen ska vara tänd nattetid.

Brandavskiljning

Övernattningslokalen ska vara utförd som egen brandcell eller ingå i en grupp av lokaler som är brandtekniskt avskilda från annan verksamhet. Dörrar mellan salar och korridorer och trapphus ska vara stängda. Larm i övernattningslokalen och övriga delar av byggnaden När man sover är det självklart mycket svårare att upptäcka en brand än om man är vaken. I hemmet hjälper brandvarnaren dig att vakna så att du snabbt kan släcka branden eller utrymma bostaden.

Tidig upptäckt av brand

Byggnader med lokaler för övernattnings ska vara försedda med ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm som även kan utlösas manuellt. Vid övernattnings för ett mindre antal personer (färre än 9 personer) accepteras brandvarnare i övernattningslokalen och utglesat brand- och utrymningslarm med detektorer i korridorer och i andra lokaler som måste passeras för att nå utrymningsväg. Enbart brandvarnare kan också accepteras för ett mindre antal personer (färre än 9 personer) i små byggnader (byggnadsarea mindre än 120 m²) där gångavstånd till utrymningsväg utanför övernattningslokalen inte är längre än 10 meter. Släckutrustning Inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska finnas inom 25 meter från övernattningslokalen.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner skall finnas i varje övernattningslokal.

Persontäthet och möblering

För att göra det möjligt att utrymma från lokalen måste möblering av tillfälliga bäddar och placering av packning beaktas. Lokalerna får inte övermöbleras. Varje person ska ha minst 3 m² att disponera i lokalens sovdela. I större lokaler till exempel en gymnastiksal bör enheter om cirka 20 personer sektioneras med fria gångar på 5 meter som mynnar mot utrymningsvägarna.

Logiansvarig

För övernattningen ska en logiansvarig utses vars uppgift är att bevaka att lokalen uppfyller tillräcklig brandskydds nivå samt att de övernattande känner till hur lokalen utryms och vilka ordningsregler som gäller. Det åligger också logiansvarig att se till att ordningsreglerna följs. Checklista för kontroll av lokaler inför övernattnings finns som bilaga till detta informationsblad.



Ordningsregler

- Rökning förbjuden.
- Bänkar, stolar och andra lösa inventarier får inte placeras i korridorer eller trapphus.
- Utrymningsvägar får inte blockeras.
- Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjuden i andra lokaler än kök och matsal.
- Sopsäckar och annat brännbart material placeras i avsedda utrymmen

Information till de övernattande

Samtliga övernattande ska informeras om:

- Brand- och utrymningslarm
- Släckutrustningens placering
- Utrymningsstrategi
- Utrymningsvägar
- Återsamlingsplats
- Ordningsregler

Information till räddningstjänsten

Det är stor skillnad i hur en räddningsinsats leds och organiseras beroende på om räddningstjänsten kan förvänta sig att det finns personer i en brinnande byggnad eller inte. Normalt är skolor och andra publika lokaler obemannade. Inga personer förväntas befinna sig där nattetid. För räddningstjänsten innebär det att vid larm från sådana lokaler förbereder man under framkörning insats mot en tom byggnad. Om det sedan vid framkomst framkommer att det kan finnas personer i byggnaden måste insatsen snabbt planeras om och värdefull uppstartstid har gått till spillo. För att ge räddningstjänsten möjlighet att genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats behöver räddningstjänsten därför information om planerade övernattningar.

Observera att information till räddningstjänsten inte på något sätt innebär ansvarsbefrielse för ägare eller nyttjare utan enbart ett sätt att ge förutsättningar för räddningstjänsten att göra en snabb och effektiv insats.

För de övernattandes säkerhet måste grundkraven om skyddsnivå vara uppfyllda annars kan inte övernattningen betraktas som tillräckligt säker. Blankett för information till räddningstjänsten finns på vår hemsida www.sala.se (sök på tillfällig övernattning). Blanketten skickas till vår myndighetsbrevlåda: raddningstjansten@sala.se senast två veckor innan den planerade övernattningen.



Läs mer

Det finns ett allmänt råd om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Det allmänna rådet, som har beteckningen SRVFS 2008:3, ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. Där kan du läsa vad den statliga myndigheten anser om vilken skyddsnivå som bör gälla för den som bedriver hotellverksamhet. Av rådet framgår att det i tillämpliga delar också kan användas för tillfälliga övernattning. Du hittar det allmänna rådet på MSB:s hemsida (www.msb.se).

Kontakta oss

Har du ytterligare frågor eller funderingar om brandskydd i olika typer av lokaler är du välkommen att kontakta oss på räddningstjänsten. Du når oss på telefonnummer: 0224-74 70 00 eller via epost: raddningstjansten@sala.se



BILAGA

Checklista – kontroll inför övernattnig

- Övernattning sker enbart i markplan
- I byggnaden finns ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm
eller:
 - Om max 9 personer övernattar räcker det med brandvarnare i lokalen och utglesat brandlarm i byggnaden i övrigt
 - Om byggnaden är liten, gångavstånd till utrymningsväg är kort och antal övernattande personer maximeras till 9 personer räcker det med enbart brandvarnare i och utanför lokalen
- Brandfarliga varor eller andra farliga ämnen förvaras inte i lokalen
- Lokalen har tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar
- Fönster för utrymning är lätt öppningsbart utan nyckel eller redskap, sidohängt, minst 0,5 meter brett och 0,6 meter högt, summan av bredd och höjd är minst 1,5 meter
- Fönster för utrymning är beläget max 2 meter över mark och max 1,2 meter över golv
- Utrymningsvägar och väg till utrymningsvägar är utmärkt med belysta eller genomlysta utrymningsskyltar
- Utrymningsplan finns i lokal för övernattnig
- Släckutrustning finns på plats med obruten plombering, max 25 meter från lokalen
- Övernattningslokalen är brandtekniskt avskild från annan verksamhet
- Regler för möblering och persontäthet finns
- Rutiner finns för kontroll av att belysningen är tänd i väg till utrymningsväg
- Rutin för information till övernattare finns
- Räddningstjänsten har informerats