



## Tillfällig övernattnig

Lokal/Skola	
Adress	
Förening eller motsvarande	
Kontaktperson/ansvarig	Telefon
E-postadress kontaktperson/ansvarig	
Antal övernattande personer	Därav vuxna
Övernattning från och med	Övernattning till och med
Jag har läst igenom Riktlinjer för verksamheter som avser bedriva tillfälliga övernattningar i lokaler avsedda för andra ändamål	
..... Underskrift kontaktperson/ansvarig	..... Datum

*Riktlinjer - se nästa sida.*



## Riktlinjer för verksamheter som avser bedriva tillfälliga övernattningar i lokaler avsedda för andra ändamål

Att förlägga personer tillfälligt i lokaler som normalt inte är avsedda att sova eller bo i har praktiserats länge i Sverige. Framför allt har skollokaler nyttjats för denna företeelse och orsaken har varit att förenkla och möjliggöra för ungdomar och ledare att genomföra idrotts- och föreningsevenemang under en begränsad tid. Samhället har accepterat att man kan övernatta i dessa lokaler under en begränsad tid. Man har ofta behövt kompensera brandskyddet genom tekniska och organisatoriska åtgärder för att erhålla ett skäligt brandskydd i dessa lokaler.

Räddningstjänsten Sala-Heby anser att den tillfälliga övernattningen ska begränsas så att den inte ska eller kan ersätta ett mer anpassat boende.

Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter, enstaka gånger. Om behovet finns att övernatta längre perioder eller vid mer upprepade tillfällen anser vi att byggnaden ska vara uppförd som hotell/vandrarhem eller motsvarande verksamhetsklass.

Räddningstjänsten har tagit fram riktlinjer för att underlätta bedömningen hos fastighetsägare/verksamhetsutövare som har det yttersta ansvaret för personerna som befinner sig i byggnaderna.

Dessa riktlinjer innehåller vägledning och råd för att nå ett tillfredställande och skäligt brandskydd i lokaler för tillfällig övernattning i skolor, förskolor, fritidshem, klubbstugor och liknande lokaler.

För att kompensera för brandskyddet ställs krav på brandskyddet beroende på omfattningen. Kraven kan delas in i två olika nivåer:

- Nivå 1 gäller för övernattning i markplan för maximalt 20 personer.
- Nivå 2 gäller för övernattning för fler än 20 personer eller då övernattning sker på annat plan än markplan oavsett antal personer. Om möjligt ska övernattning i markplan med utrymning direkt till det fria väljas framför övernattning på annat plan.

### **UTRYMNING**

#### **Nivå 1**

Från övernattningssal ska det finnas möjlighet att ta sig ut direkt till det fria. Fönster accepteras som väg direkt till det fria. Fönster ska vara sidohängda samt ha en fönsteröppning om minst 0,5 m bredd x 0,6 m höjd, summan av bredd och höjd ska minst vara 1,5 m. Fönsteröppningens underkant får befinna sig högst 1,2 m över golv eller förses med invändig trappa eller steg för att underlätta utrymningen. Fönsteröppningens underkant får befinna sig maximalt 2 meter ovan mark.



## **Nivå 2**

Från övernattningssalar ska det finnas möjlighet att ta sig ut via två av varandra oberoende utrymningsvägar, korridorer, trapphus eller fönster på markplan. Belysningen i korridorer och utrymningsvägar bör hållas tänd nattetid.

## **BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM**

### **Nivå 1**

Alla övernattningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska förses med anordning för tidig upptäckt av brand. Sammankopplade brandvarnare accepteras.

### **Nivå 2**

Alla övernattningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt utrymningslarm enligt SBF 110:6 eller nyare föreskrifter. Rökdetektor ska finnas i varje övernattningssal, i korridorer samt i trapphus.

## **SLÄCKREDSKAP**

Släckredskap såsom handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas placerade på väl synliga och lättåtkomliga platser i lokalerna som nyttjas vid övernattningen. Avståndet till närmsta släckredskap får inte överstiga 25 meter.

## **ÖVERNATTNINGSSALAR**

Klassrum för slöjd, NO och liknande får inte användas för tillfällig övernattning p.g.a. de brandfarliga varor och kemikalier som finns i dessa salar. Inom övernattningssalarna och dess utrymningsvägar får inga levande ljus, pyroteknik eller brandfarlig vara användas för att undvika onödig brandrisk i lokalerna. Alla elinstallationer ska vara utförda av behörig installatör. Utrustning för matlagning så som kaffebryggare, stormkök etc. får endast användas i kök, matsalar eller motsvarande.

## **ORGANISATION**

För varje övernattningsställe ska det finnas en säkerhetsansvarig. Säkerhetsansvarig ska vara väl insatt i hur en utrymning ska ske vid en brand samt var återsamlingsplatsen finns. Rutiner för hur utrymningen ska ske ska tas fram. Säkerhetsansvarig ansvarar även för att regelbundna brandskyddskontroller genomförs före och under övernattningstillfället. Säkerhetsansvarig ska säkerställa att varje deltagargrupp informeras om de råd och riktlinjer som finns avseende brandsäkerheten. Informationen ska bl.a. ge anvisningar om branddörrar, utrymningsvägar, rökning, matlagning. Telefoner med information om hur du larmar 112 ska finnas tillgänglig för samtliga som nyttjar lokalerna.



2022-02-18

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
Räddningstjänsten Sala-Heby

### **Nivå 1**

Personalen på plats ska:

- vara myndig
- vara svensktalande
- ha tillgång till telefon
- ha god lokalkännedom
- vara brandskyddsutbildad
- ha en komplett förläggingsplan

### **Nivå 2**

Vaken personal ska finnas på plats för att säkerställa personsäkerheten under den tid som övernattning förekommer. Personal ska:

- vara myndig
- vara svensktalande
- ha tillgång till telefon
- ha god lokalkännedom
- vara brandskyddsutbildad
- ha en komplett förläggingsplan