

KONTROLLPLAN anläggande av BDT-filter

Sökande

Namn		Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon/mobil		
E-post		

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

Typ av avloppsanläggning

BDT-filter, fabrikat, beteckning	
Volym liter	Kapacitet liter/dygn

Tillståndsbeslut

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn	Anläggningen tas i bruk
Kontaktperson, namn		
Telefon/mobil	E-post	

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras



Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsanläggningen är placerad enligt situationsplan och anlagd enligt beslutat tillstånd			
Miljöenheten har kontaktats vid eventuell ändring från beslutat tillstånd			

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vacuumventil)			
Endast avloppsvatten från BDT är anslutet			

Kontrollpunkter för ledningar och BDT filter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
<i>Installation av BDT filtret har skett enligt tillverkarens anvisningar</i>			
<i>Utloppet är placerat enligt situationsplan</i>			
Instruktioner, skötselråd och liknande har lämnats över till sökanden			

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

Kontrollplanen skickas till: Bygg och miljö Sala-Heby, Box 304, 733 25 Sala