

Spolarvätska & andra brandfarliga vätskor i butiker

Framför allt under vinterhalvåret hanterar många butiker brandfarliga varor, inte minst på grund av säsongens ökade användning av spolarvätska. Många gånger hanteras varorna felaktigt. Det finns ett omfattande regelverk kring hur brandfarliga varor ska hanteras.

- Mängden brandfarlig vätska och aerosoler som får förvaras i butiken är begränsad, se tabellen.
- Avståndet från lättantändbart material (exempelvis papper, kläder och kartong) till brandfarliga varor ska vara minst 6 meter.
- Avståndet från utrymningsväg till större mängd än 100 liter vätska ska vara minst 12 meter.
- Brandfarliga aerosoler (sprayflaskor) förvaras åtskilt från behållare med brandfarlig vätska.
- Tillstånd måste sökas hos räddningstjänsten om mängden vätska eller aerosoler vid något tillfälle överstiger 100 liter.

Sker förvaringen i brandisolerande skåp klass 1 behövs i allmänhet inte något avstånd till lättantändligt material eller utrymningsvägar.

Brandfarliga vätskor ska placeras så att de är lätta att nå utan risk för att de faller ner. Plastförpackningar som är större än 5 liter får endast säljas "över disk". Spolarvätska som är förpackade i mjukplast bör undvikas eftersom de kan lätt spricka. Om de ändå finns i ert sortiment bör de placeras så att man undviker risken för att de tappas och går sönder. Observera att även färdigblandad spolarvätska klassas som brandfarlig.

Vi rekommenderar att ni går igenom egenkontrollen på baksidan av denna folder. Om ni uppfyller egenkontrollen kan ni undvika onödiga anmärkningar vid tillsynsbesök från räddningstjänsten.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill ha rådgivning.



Max tillåten mängd brandfarliga varor som får förvaras i butikslokalen:

Försäljningsarea	Aerosoler	Gasol	Vätska klass 1 & 2a oavsett behållare samt klass 2b & 3 i plast eller bräcklig behållare	Vätska klass 2b & 3 i övriga behållare
- 200m ²	50	60	100	1 000
Friliggande enplans bensinstation eller liknande - 200m ²	100	60	250	1 000
200 - 1 000m ²	100	60	500	2 000
1 000m ² -	200	60	500	4 000

Större mängder än de i tabellen medför alltid att de brandfarliga varorna ska placeras i ett brandavskilt utrymme. När du söker tillstånd går räddningstjänsten igenom din förvaring och placering. I vissa fall krävs en särskild utredning.

