

Sammanträdesdatum

2015-01-20

Dnr 2015/54 - 4

§ 12 Tidsfrister för rengöring (sotning)

INLEDNING

Med anledning av ny författning och att tidigare beslut om tidsfrister är cirka 10 år gammalt bör ny fristlista för rengöring (sotning) fastställas. Vidare bör kommunen även tydliggöra sitt ansvar inom området brandskyddskontroll genom att uppdra åt skorstensfejarmästaren att tillämpa det som regleras i MSBFS 2014:6.

Beredning

Bilaga KS 2015/6/1, missiv

Bilaga KS 2015/6/2, frister för rengöring (sotning)

Räddningschef Göran Cederholm föredrar ärendet.

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planera brandskyddskontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 2018-01-01 och kontrollfristen 6 år tillämpas senast 2021-01-01, samt att fastställa Frister för rengöring (sotning), reviderad Bilaga KS 2015/6/2.



BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planera brandskyddskontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 2018-01-01 och kontrollfristen 6 år tillämpas senast 2021-01-01, samt

att fastställa Frister för rengöring (sotning), reviderad Bilaga KS 2015/6/2.

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	---

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunstyrelsen

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2015 -01- 12	
Dnr: 2015/54	Aktbilaga 1

Frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

BAKGRUND

Enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen skall även ansvara för att, förutom det som skall rengöras, även skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

Av 3 kap 1 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommunen skall meddela föreskrift om hur ofta rengöring (sotning) skall ske.

I 2 § i samma kapitel meddelas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får meddela föreskrift om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, samt hur ofta brandskyddskontroll skall göras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar genom föreskrift MSBFS 2014:6 nya kontrollfrister för brandskyddskontroll, samt i ett tillhörande allmänt råd föreslås nya frister för rengöring (sotning).

Från 2015-01-01 gäller i huvudsak att:

- Brandskyddskontrollen endast har två frister, 3 och 6 år
- Pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig bevakning av kvalificerad driftledare har fått fristen 4 år sänkt till 3 år
- Lokaleldstäder har fått förtydligade tillämpningskriterier, samt har fått fristen 4 år sänkt till 3 år
- Objekten kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar har fått ett förtydligande, samt kompletterats med ytterligare en frist

ÄRENDE

Med anledning av den nya författningen, och att tidigare beslutade i frågan är ca 10 år gammalt, bör en ny fristlista för rengöring (sotning) fastställas.

Vidare bör kommunen även tydliggöra sitt ansvar inom området brandskyddskontroll genom att uppdra åt skortensfejarmästaren att tillämpa det som regleras i MSBFS 2014:6.

Kommunstyrelsens förvaltning
Medborgarkontoret

FÖRSLAGTILL BESLUT

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av MSBFS 2014:6 avseende brandskydds kontroll, samt att planera brandskydds kontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 1 januari 2018 och kontrollfristen 6 år tillämpas senast 1 januari 2021

att fastställa sotningsfrister i enlighet med bilaga

Göran Cederholm
Räddningschef

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY
Göran Cederholm

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2015 -01- 2 0	
Dariennr 2015/54	Aktbilaga 3

Sala kommun
Kommunstyrelsen

Frister för rengöring (sotning)

Värme-, vatten-, varmlufts-, och ångpannor

Oavsett bränsleslag

Frister	Tillämpningskriterier
3 år	Avser pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig bevakning av kvalificerad driftledare

Fasta bränslen

Frister	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor
3 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning
2 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet

Flytande bränslen

Frister	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60kW
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60kW

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushåll

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning
3 år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning
3 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Där mat tillagas
1 år	Där endast uppvärmning av mat sker, eller liknande verksamhet