



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY
Göran Cederholm

Sala kommun
Kommunstyrelsen

Frister för rengöring (sotning)

Värme-, vatten-, varmlufts-, och ångpannor

Oavsett bränsleslag

Frist	Tillämpningskriterier
3 år	Avser pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig bevakning av kvalificerad driftledare

Fasta bränslen

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor
3 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning
2 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet

Flytande bränslen

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60kW
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60kW

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushåll

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning
3 år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning
3 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Där mat tillagas
1 år	Där endast uppvärmning av mat sker, eller liknande verksamhet