

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Kommunstyrelsen

Frister för brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

BAKGRUND

Enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen skall även ansvara för att, förutom det som skall rengöras, även skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).

Av 3 kap 1 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor framgår att kommunen skall meddela föreskrift om hur ofta rengöring (sotning) skall ske.

I 2 § i samma kapitel meddelas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får meddela föreskrift om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, samt hur ofta brandskyddskontroll skall göras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar genom föreskrift MSBFS 2014:6 nya kontrollfrister för brandskyddskontroll, samt i ett tillhörande allmänt råd föreslås nya frister för rengöring (sotning).

Från 2015-01-01 gäller i huvudsak att:

- Brandskyddskontrollen endast har två frister, 3 och 6 år
- Pannor som ingår i värmecentral som står under kontinuerlig bevakning av kvalificerad driftledare har fått fristen 4 år sänkt till 3 år
- Lokaleldstäder har fått förtydligade tillämpningskriterier, samt har fått fristen 4 år sänkt till 3 år
- Objekten köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar har fått ett förtydligande, samt kompletterats med ytterligare en frist

ÄRENDE

Med anledning av den nya författningen, och att tidigare beslutade i frågan är ca 10 år gammalt, bör en ny fristlista för rengöring (sotning) fastställas.

Vidare bör kommunen även tydliggöra sitt ansvar inom området brandskyddskontroll genom att uppdra åt skortensfejarmästaren att tillämpa det som regleras i MSBFS 2014:6.

Kommunstyrelsens förvaltning
Medborgarkontoret

FÖRSLAGTILL BESLUT

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt skorstensfejarmästaren att tillämpa de regelverk som meddelas av MSBFS 2014:6 avseende brandskyddskontroll, samt att planer brandskyddskontrollverksamheten så att kontrollfristen 3 år tillämpas senast 1 januari 2018 och kontrollfristen 6 år tillämpas senast 1 januari 2021

att fastställa sotningsfrister i enlighet med bilaga

Göran Cederholm
Räddningschef